

**Sekce majetková Ministerstva obrany**  
**odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru**

Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

Čj. MO 85058/2026-1322  
Sp.zn.: 212017/2026-1322/OÚZBR

Brno 26. ledna 2026

S & M Develop s.r.o.  
IČO: 27534511  
Makovského náměstí 3147/2  
612 00 Brno

**Závazné stanovisko Ministerstva obrany**

**Výstavba 2 ks větrných elektráren, o celkové maximální výšce 250 m a výkonu 7 MW, na parcele č. 1297, 1296 v k.ú. Dětrichov u Moravské Třebové, obec Dětrichov u Moravské Třebové a VTE3 na p.č. 1197 v k.ú. Prklišov, o celkové max. výšce 250 m a výkonu 7 MW**

VE	Souřadnice VE – S-JTSK		Souřadnice VE – WGS 84		Pata VE m n.m. (Bpv)	Pozemek - p.č., katastrální území
	Y	X	východní délka	severní šířka		
VE1	581947,14	1095345,84	16°44'3,357''	49°47'43,621''	460,00	p.č. 1297, k.ú. Dětrichov u Moravské Třebové
VE2	581880,88	1095932,15	16°44'9,753''	49°47'24,976''	440,00	p.č. 1296, k.ú. Dětrichov u Moravské Třebové
VE3	581382,87	1095483,92	16°44'32,144''	49°47'41,108''	498,00	p.č. 1197, k.ú. Prklišov

Ministerstvo obrany, sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru ve smyslu ustanovení § 36 v kontinuitě na § 317 odst. 2 a § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako věcně a místně příslušný ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), a v souladu s Rozkazem ministryně obrany č. 27/2024 – Zabezpečení územního plánování v působnosti Ministerstva obrany, v platném znění, vydává

**souhlasné závazné stanovisko**

**k záměru výstavby celkem tří větrných elektráren v k.ú. Dětrichov u Moravské Třebové a k.ú. Prklišov tak, jak byl doložen v písemné a grafické dokumentaci při dodržení následujících podmínek:**

- Rotorové listy, gondola a horní 2/3 nosného stožáru větrné elektrárny budou opatřeny bílým nátěrem RAL 9016 nebo RAL 9003.
- Stožár větrné elektrárny bude v nejvyšším bodě (na gondole) opatřen 2 ks duálního překážkového návěstidla střední svítivosti typu A + B (bílé zábleskové a červené zábleskové světlo), kde jeho zdivození bude sloužit jako záloha.
- Překážkové návěstidlo střední svítivosti typu B (červené zábleskové) musí být v činnosti v noci od 30 min. před západem slunce až do 30 min. po jeho východu. Pro zapnutí a vypnutí překážkového návěstidla střední svítivosti typu B, včetně přepínání na alternativní překážkové návěstidlo střední svítivosti typu A (bílé zábleskové), které musí být v provozu ve dne, a naopak, musí být použito soumrakové čidlo přepínající při limitní hodnotě světelné citlivosti 50 lux.
- V polovině výšky stožáru větrné elektrárny budou instalována nejméně tři mezilehlá překážková návěstidla nízké svítivosti typu E (červené zábleskové).
- Záblesk všech překážkových návěstidel musí být synchronizovaný, zároveň musí být i synchronizovaný s ostatními překážkovými návěstidly na větrných elektrárnách v lokalitě Dětrichov-Borušov. Musí být zajištěna funkčnost vyzářovacích charakteristik překážkových návěstidel se zamezením jejich překrývání listy rotoru větrné elektrárny v provozním i stacionárním režimu.
- Použitá překážková návěstidla musí být schválena Ministerstvem obrany nebo Úřadem pro civilní letectví pro použití ve vojenském, resp. civilním letectví.

**Předložená projektová dokumentace na stavbu větrných elektráren je z hlediska ochrany zájmů vojenského letectví posuzována jako jeden funkční celek. Proto při každé změně počtu, rozmístění a výškových parametrů větrných elektráren pozbývá toto stanovisko platnosti a z důvodu zachování bezpečnosti letového provozu je nezbytné vyžádat si nové stanovisko Ministerstva obrany.**

**Požadujeme ihned po vztýčení větrných elektráren o zaslání:**

- geodetického zaměření větrných elektráren,
- potvrzení investora o tom, že stavba je opatřena denním a nočním výstražným překážkovým značením, které je nutné realizovat ihned po jejím vztýčení bez časové prodlevy,
- fotografie větrné elektrárny a překážkového značení,
- kontaktní adresu a telefonní spojení na správce zodpovědného za nepřetržitý provoz a stav překážkového značení a aktualizaci případných změn.

**Adresa pro doručení:**

Sekce majetková Ministerstva obrany  
 Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru  
 Tychonova 1  
 160 01 Praha 6  
 Datová schránka: hjyaavk

**V dané lokalitě nejsou evidovány inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení ve vlastnictví Ministerstva obrany.**

Odůvodnění:

Ministerstvo obrany provedlo po obdržení vaší žádosti o vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu vyhodnocení předloženého záměru, prověřilo evidenci technické infrastruktury v jeho vlastnictví. Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru SM MO neeviduje inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení, které by byly s daným stavebním záměrem v kolizi.

Daný stavební záměr je lokalizován v územích vymezených Ministerstvem obrany. Tato vymezená území Ministerstva obrany jsou shodná s údaji o území poskytovanými Ministerstvem obrany pro ÚAP a jejich součástí jsou podrobné specifikace podmínek ve vymezeném území Ministerstva obrany a zákonná určení. Po posouzení stavebního záměru odbornými složkami Ministerstvo obrany konstatuje, že předložený stavební záměr není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany za předpokladu dodržení výše uvedených podmínek. Žádost byla posouzena v souladu se zákonem č.49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů a při naplnění výše uvedených podmínek stavba VE nebrání leteckému provozu ani neohrožuje jeho bezpečnost (viz ÚAP – jev 119).

Realizace stavebního záměru neohrozí naplnění veřejného zájmu ve smyslu zajištění obrany a bezpečnosti státu pouze za předpokladu plného respektování a splnění výše uvedených podmínek Ministerstva obrany, které **musí být z důvodu ochrany veřejného zájmu uvedeny v rozhodnutí stavebního úřadu**, které bude doručeno Ministerstvu obrany v jednom výtisku. Dále je požadováno, aby tyto podmínky byly uvedeny v projektu a ve stavebním deníku a byli s nimi seznámeni odpovědní pracovníci dodavatelské firmy a investora.

**Toto závazné stanovisko Ministerstva obrany je platné 5 let a musí být vyžádáno znovu, nebude-li během této doby stavba zahájena nebo dojde-li ke změnám v umístění, výšce nebo rozsahu stavby.**

Kontaktní osoba: Bc. Martin Sedlák, tel. 973 445 786.

Ing. Lenka Martykánová  
vedoucí oddělení ochrany územních zájmů  
podepsáno elektronicky