

**Sekce majetková Ministerstva obrany**  
**odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru**  
Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

Čj. MO 872564/2024-1322  
Sp. zn. 185574/2024-1322/OÚZBR

Praha 18. ledna 2025

EnVys, a.s.  
IČO: 04090373  
Fibichova 971/53  
586 01 Jihlava

**Vyjádření k investičnímu záměru**

**Výstavba šestnácti větrných elektráren ENVYS, okres Havlíčkův Brod, o celkové výšce 198 m nad okolním terénem v k. ú. Olešenka, k. ú. Česká Bělá, k. ú. Nasavrky u Golčova Jeníkova, k. ú. Horní Krupá u Havlíčkova Brodu, k. ú. Chrtňič, k. ú. Jitkov, k. ú. Oudoleň, k. ú. Lučice, k. ú. Olešnice u Okrouhlice, k. ú. Žižkovo Pole, k. ú. Olešná u Havlíčkova Brodu a k. ú. Malčín**

Ministerstvo obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru sekce majetkové, jako orgán příslušný podle § 36 odst. 1 písm. a), v návaznosti na § 317 odst. 2 a § 334a, zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v řízení o vydání vyjádření v rámci předprojektové přípravy k žádosti společnosti EnVys, a.s., se sídlem na adrese Fibichova 971/53, 586 01 Jihlava, podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává

**nesouhlasné vyjádření**

**k investičnímu záměru výstavby jedenácti větrných elektráren o plánované celkové výšce 198 m nad okolním terénem, umístěných v k. ú. Nasavrky u Golčova Jeníkova, k. ú. Chrtňič, k. ú. Olešná u Havlíčkova Brodu, k. ú. Skuhrov u Havlíčkova Brodu, k. ú. Malčín, k. ú. Horní Krupá u Havlíčkova Brodu, k. ú. Lučice, k. ú. Olešnice u Okrouhlice, k. ú. Jitkov a k. ú. Oudoleň dle následujícího přehledu**

Tabulka č. 1

VTE pozice	Souřadnice VTE - WGS 84		Pozemek p. č., katastrální území
	východní délka	severní šířka	
20	15°29'52.85"	49°47'33.16"	p. č. 295, k. ú. Nasavrky u Golčova Jeníkova
22	15°25'56.83"	49°45'18.99"	p. č. 1745, 1746, k. ú. Chrtňič
31	15°32'58.67"	49°41'25.79"	p. č. 315, 316, 319, k. ú. Olešná u Havlíčkova Brodu
32	15°33'45.83"	49°41'33.18"	p. č. 879, k. ú. Olešná u Havlíčkova Brodu

VTE pozice	Souřadnice VTE - WGS 84		Pozemek p. č., katastrální území
	východní délka	severní šířka	
33	15°32'7.64"	49°41'57.88"	p. č. 627, 628, 630, k. ú. Skuhrov u Havlíčkova Brodu
34	15°27'34.49"	49°41'55.11"	p. č. 638, 639, k. ú. Malčín

Tabulka č. 2

VTE pozice	Souřadnice VTE - WGS 84		Pozemek p. č., katastrální území
	východní délka	severní šířka	
21	15°34'21.41"	49°41'14.68"	p. č. 3334, k. ú. Horní Krupá u Havlíčkova Brodu
25	15°28'52.097"	49°39'14.8"	p. č. 1355, 1356, k. ú. Lučice
26	15°28'23.90"	49°38'58.41"	p. č. 849, 852, k. ú. Olešnice u Okrouhlice

Tabulka č. 3

VTE pozice	Souřadnice VTE - WGS 84		Pozemek p. č., katastrální území
	východní délka	severní šířka	
23	15°44'9.43"	49°40'17.34"	p. č. 177/1, k. ú. Jitkov
24	15°44'48.11"	49°40'23.45"	p. č. 333/9, k. ú. Oudoleň

tak, jak byl doložen v písemné a grafické dokumentaci

a souhlasné vyjádření s podmínkou

k investičnímu záměru výstavby pěti větrných elektráren o plánované celkové výšce 198 m nad okolním terénem, umístěných v k. ú. Olešenka, k. ú. Česká Bělá a k. ú. Žižkovo Pole dle následujícího přehledu, za předpokladu dodržení stanovených podmínek Ministerstva obrany, a to uvedené maximální celkové výšky a striktního dodržení uvedeného umístění větrných elektráren

VTE	Souřadnice VE - WGS 84		Pozemek p. č., katastrální území	Maximální celková výška VTE
	východní délka	severní šířka		
17	15°46'54.41"	49°33'13.39"	p. č. 972, k. ú. Olešenka	198 m n. t.
18	15°42'36.11"	49°38'46.76"	p. č. 493/8, k. ú. Česká Bělá	172 m n. t. (705 m n. m.)
19	15°40'10,36"	49°38'46,76"	p. č. 1351/11, k. ú. Česká Bělá	167 m n. t. (705 m n. m.)
27	15°44'38,48"	48°37'12,52"	p. č. 1475, k. ú. Žižkovo Pole	165 m n. t. (705 m n. m.)
28	15°45'17,57"	49°36'53,50"	p. č. 1328/12, 1328/13, k. ú. Žižkovo Pole	141 m n. t. (705 m n. m.)

tak, jak byl doložen v písemné a grafické dokumentaci.

Území prověřovaného stavebního záměru předmětných větrných elektráren uvedených ve výše vloženém přehledu se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany, ve kterém dle § 36 odst. 1 písm. a), v návaznosti na § 317 odst. 2 stavebního zákona je umístění a povolení stavby podmíněno závazným souhlasným stanoviskem MO. Z tohoto důvodu je nezbytné Ministerstvu obrany předložit projektovou dokumentaci zpracovanou v souladu s platnou legislativou včetně uvedení přesného počtu větrných elektráren, zaměření polohy ve WGS 84 nebo JTSK souřadnicích, nadmořské výšky pat větrných elektráren a jejich přesných rozměrů tzn. průměru rotoru, výšky gondoly a maximální výšky větrných elektráren nad terénem v místě horní úvratě listů rotoru, které nepřesáhnou maximální výšky nad terénem uvedené ve výše vloženém přehledu, k posouzení a vydání závazného stanoviska Ministerstva obrany ve smyslu stavebního zákona pro potřeby vedeného správního řízení včetně určení podmínek překážkového leteckého značení.

Ministerstvo obrany neviduje v řešené lokalitě investičního záměru inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení.

### Odůvodnění

Ministerstvo obrany provedlo, po obdržení žádosti společnosti EnVys, a.s. o vydání vyjádření dotčeného orgánu k umístění souboru staveb v předprojektové fázi, vyhodnocení předloženého investičního záměru **výstavby šestnácti větrných elektráren o plánované celkové výšce 198 m nad okolním terénem na výše uvedených pozemcích v k. ú. Olešenka, k. ú. Česká Bělá, k. ú. Nasavrky u Golčova Jeníkova, k. ú. Horní Krupá u Havlíčkova Brodu, k. ú. Chrtův, k. ú. Jitkov, k. ú. Oudoleň, k. ú. Lučice, k. ú. Olešnice u Okrouhlice, k. ú. Žižkovo Pole, k. ú. Olešná u Havlíčkova Brodu a k. ú. Malčín.** Tato žádost byla rovněž posouzena dle ustanovení § 37, § 40 a § 41 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Územním rozhodnutím o ochranném pásmu čj. výst. 1271/2001 ze dne 17. května 2002 a s opatřením obecné povahy, čj. 0900-16-701, spisová značka ODO/3-2016-ASM-OOP-1 ze dne 18. února 2016, zřízeným Úřadem pro civilní letectví.

VTE 20, VTE 22, VTE 31, VTE 32, VTE 33 a VTE 34 (viz výše Tabulka č. 1)

Na základě skutečnosti, že realizací výstavby šesti větrných elektráren VTE 20, VTE 22, VTE 31, VTE 32, VTE 33 a VTE 34 v k. ú. Nasavrky u Golčova Jeníkova, k. ú. Chrtův, k. ú. Olešná u Havlíčkova Brodu, k. ú. Skuhrov u Havlíčkova Brodu a k. ú. Malčín o plánované celkové výšce 198 m n. t., uvedených ve výše vloženém přehledu, by jednoznačně došlo k ohrožení zájmů AČR a narušení funkčnosti stávajících zařízení důležitých pro obranu státu, Ministerstvo obrany, s ohledem na veřejný zájem na zajištění obrany a bezpečnosti státu, nesouhlasí s návrhem tohoto záměru výstavby v rozsahu výše uvedených katastrálních území.

Lokalita, ve kterých je zamýšlena výstavba předmětných větrných elektráren, se nachází ve vymezeném území MO, konkrétně v ochranném pásmu primárního radaru vojenského letiště Čáslav, uplatněném v rámci sledovaného jevu ÚAP 102a, a také ve vymezeném území MO uplatněném v rámci sledovaného jevu ÚAP 119.

Výstavba všech šesti větrných elektráren by narušila ochranné pásmo primárního radaru vojenského letiště Čáslav. Plánovaný investiční záměr by tak měl přímý negativní vliv na plnění úkolů a byl by v rozporu se zájmy AČR, a dále by narušoval vymezený letový prostor, čímž by bránil letovému provozu a ohrožoval by jeho bezpečnost.

Z dodaných a výše uvedených údajů o plánované výstavbě, po provedení výpočtu možných výšek řešených větrných elektráren, včetně uvážení zakřivení Země, bylo zjištěno, že by tyto větrné elektrárny nemohly dosahovat minimálního výškového limitu. Přípustné celkové výšky řešených větrných elektráren po provedeném výpočtu by byly následující: VTE 20 - 0 m n. t.,

VTE 22 - 62 m n. t., VTE 31 - 0 m n. t., VTE 32 - 0 m n. t., VTE 33 - 69 m n. t.  
a VTE 34 - 120 m n. t.

Svou polohou je plánovaný stavební záměr situován ve vymezených územích Ministerstva obrany, která je nutno respektovat ve smyslu ustanovení § 36 odst. 1 písm. a), v návaznosti na § 317 odst. 2 stavebního zákona.

Výstavba výše uvedených větrných elektráren by byla nebezpečnou dominantní překážkou, bránila by letovému provozu a ohrožovala by jeho bezpečnost. Realizací této výstavby by došlo k narušení ochranných pásem primárního radaru zřízených pro vojenské letiště Čáslav, což by znamenalo znemožnění letového provozu.

**Ministerstvo obrany nesouhlasí s předloženým investičním záměrem výstavby šesti větrných elektráren VTE 20, VTE 22, VTE 31, VTE 32, VTE 33 a VTE 34 umístěných dle výše uvedených souřadnic v k. ú. Nasavrky u Golčova Jeníkova, k. ú. Chrtín, k. ú. Olešná u Havlíčkova Brodu, k. ú. Skuhrov u Havlíčkova Brodu a k. ú. Malčín z důvodu ohrožení veřejného zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu.**

VTE 21, VTE 25 a VTE 26 (viz výše Tabulka č. 2)

Na základě skutečnosti, že realizací výstavby tří větrných elektráren VTE 21, VTE 25 a VTE 26 v k. ú. Horní Krupá u Havlíčkova Brodu, k. ú. Lučice a k. ú. Olešnice u Okrouhlice o plánované celkové výšce 198 m n. t., uvedených ve výše vloženém přehledu, by jednoznačně došlo k ohrožení zájmů AČR a narušení funkčnosti stávajících zařízení důležitých pro obranu státu, Ministerstvo obrany, s ohledem na veřejný zájem na zajištění obrany a bezpečnosti státu, nesouhlasí s návrhem tohoto záměru výstavby v rozsahu výše uvedených katastrálních území.

Lokality, ve kterých je zamýšlena výstavba předmětných větrných elektráren, se nachází ve vymezeném území MO, konkrétně ve vzdušném prostoru LKTSA27 HUMPOLEC, který je určen a rezervován pro létání vojenských letadel v malých a přízemních výškách s výškovým omezením 300 ft AGL (91 m) až 1000 ft AGL (304 m), uplatněném v rámci sledovaného jevu ÚAP 102a, a také ve vymezeném území MO uplatněném v rámci sledovaného jevu ÚAP 119.

Výstavba tří plánovaných větrných elektráren, která by narušila vymezený vzdušný prostor LKTSA27 HUMPOLEC, by tak měla přímý negativní vliv na plnění úkolů a byla v rozporu se zájmy AČR, a dále by narušovala vymezený letový prostor, čímž by bránila letovému provozu a ohrožovala by jeho bezpečnost.

Realizace této výstavby zároveň představuje vysoké riziko ovlivnění funkčnosti technických prostředků a technologií AČR.

Svou polohou je plánovaný stavební záměr situován ve vymezených územích Ministerstva obrany, která je nutno respektovat ve smyslu ustanovení § 36 odst. 1 písm. a), v návaznosti na § 317 odst. 2 stavebního zákona.

Výstavba výše uvedených větrných elektráren by byla nebezpečnou dominantní překážkou v prostoru pro létání vojenských letadel v malých a přízemních výškách, bránila by letovému provozu a ohrožovala by jeho bezpečnost.

**Ministerstvo obrany nesouhlasí s předloženým investičním záměrem výstavby tří větrných elektráren VTE 21, VTE 25 a VTE 26 umístěných dle výše uvedených souřadnic v k. ú. Horní Krupá u Havlíčkova Brodu, k. ú. Lučice a k. ú. Olešnice u Okrouhlice z důvodu ohrožení veřejného zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu.**

VTE 23 a VTE 24 (viz výše Tabulka č. 3)

Na základě skutečnosti, že realizací výstavby dvou větrných elektráren VTE 23 a VTE 24 v k. ú. Jitkov a k. ú. Oudoleň o plánované celkové výšce 198 m n. t., uvedených ve výše vloženém přehledu, by jednoznačně došlo k ohrožení zájmů AČR a narušení funkčnosti stávajících zařízení důležitých pro obranu státu, Ministerstvo obrany, s ohledem na veřejný zájem na zajištění obrany a bezpečnosti státu, nesouhlasí s návrhem tohoto záměru výstavby v rozsahu výše uvedených katastrálních území.

Lokality, ve které je zamýšlena výstavba předmětných větrných elektráren, se nachází ve vymezeném území MO, konkrétně ve vzdušném prostoru, uplatněném v rámci sledovaného jevu ÚAP 119. Výstavba těchto větrných elektráren o plánované celkové výšce 198 m n. t., která by narušovala vymezený letový prostor, čímž by bránila letovému provozu a ohrožovala by jeho bezpečnost.

Realizace aktuálně plánované výstavby zároveň představuje vysoké riziko ovlivnění funkčnosti technických prostředků a technologií AČR a měla by tak přímý negativní vliv na plnění úkolů a byla v rozporu se zájmy AČR.

Z dodaných a výše uvedených údajů o plánové výstavbě, po provedení výpočtu možných výšek řešených větrných elektráren, včetně uvážení zakřivení Země, bylo zjištěno, že by tyto větrné elektrárny nemohly dosahovat minimálního výškového limitu. Přípustné celkové výšky řešených větrných elektráren po provedeném výpočtu by byly následující: VTE 23 - 107 m n. t. a VTE 24 - 110 m n. t.

Svou polohou je plánovaný stavební záměr situován ve vymezeném území Ministerstva obrany, které je nutno respektovat ve smyslu ustanovení § 36 odst. 1 písm. a), v návaznosti na § 317 odst. 2 stavebního zákona.

Výstavba výše uvedených větrných elektráren by byla nebezpečnou dominantní překážkou v dané lokalitě, která by narušovala vymezený letový prostor a bránila by tak letovému provozu a ohrožovala by jeho bezpečnost.

**Ministerstvo obrany nesouhlasí s předloženým investičním záměrem výstavby dvou větrných elektráren VTE 23 a VTE 24 umístěných dle výše uvedených souřadnic v k. ú. Jitkov a k. ú. Oudoleň z důvodu ohrožení veřejného zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu.**

VTE 17, VTE 18, VTE 19, VTE 27 a VTE 28

Investiční záměr výstavby pěti větrných elektráren VTE 17, VTE 18, VTE 19, VTE 27 a VTE 28 v k. ú. Olešenka, k. ú. Česká Bělá a k. ú. Žižkovo Pole o plánované celkové výšce 198 m nad okolním terénem, je lokalizován v územích vymezených Ministerstvem obrany v souladu s § 36 odst. 1 písm. a), v návaznosti na § 317 odst. 2 stavebního zákona a uplatněných u stavebních úřadů v rámci sledovaných jevů ÚAP 102a a 119.

Zpracovaná projektová dokumentace tohoto stavebního záměru musí být Ministerstvu obrany předložena ke komplexnímu posouzení včetně určení překážkového značení, aby mohlo být Ministerstvem obrany deklarováno v rámci závazného stanoviska vydaného pro potřeby vedeného řízení, že realizace stavebního záměru provedená v souladu s projektovou dokumentací respektuje výše stanovenou podmínku pro celkové maximální výšky předmětných větrných elektráren nad okolním terénem. Dodržení této podmínky je nezbytné pro naplnění veřejného zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu.

Ministerstvo obrany konstatuje, že výstavba pěti větrných elektráren nebude bránit letovému provozu a ani ohrožovat jeho bezpečnost za předpokladu, že nebudou překročeny maximální celkové výšky těchto větrných elektráren nad okolním terénem, uvedené ve výše vloženém přehledu.

Ministerstvo obrany prověřilo evidenci technické infrastruktury v jeho vlastnictví a konstatuje, že v řešených lokalitách investičního záměru výstavby pěti větrných elektráren v k. ú. Olešenka, k. ú. Česká Bělá a k. ú. Žižkovo Pole neneviduje inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení. **Souhlasné podmíněčné vyjádření Ministerstva obrany k investičnímu záměru výstavby pěti větrných elektráren VTE 17, VTE 18, VTE 19, VTE 27 a VTE 28, umístěných dle výše uvedených souřadnic v k. ú. Olešenka, k. ú. Česká Bělá a k. ú. Žižkovo Pole, má charakter předběžné informace a je platné 1 rok ode dne vydání.**

Adresa pro doručování: Ministerstvo obrany, sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, oddělení ochrany územních zájmů, Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno.

Kontaktní osoba: Bc. Markéta Antlová, tel.: 973 445 775.

Ing. Jiří Híkl  
ředitel  
podepsáno elektronicky