

Sekce majetková Ministerstva obrany
odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru

Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

Čj MO 578703/2024-1322
Sp.zn. 180353/2024-1322/OÚZBR

Brno 17. července 2024

ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.
IČ: 25938924
Moravské nám. 754/13
602 00 Brno

Vyjádření pro přípravu projektové dokumentace

Záměr větrných elektráren - kraj Vysočina, k.ú. Kojetín u Havlíčkova Brodu, k.ú. Veselý Žďár, k.ú. Květnov – prověření limitů v území a podmínek MO

Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce majetková, **Ministerstvo obrany** na základě Vaší žádosti u Ministerstva obrany evidované dne 20. 6. 2024 pod Sp.zn.: 180353/2024-1322/OÚZBR a ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), příslušné dle ustanovení § 36 v kontinuitě na § 317 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) **vydává**

vyjádření

pro potřeby zpracování projektové dokumentace stavebního záměru umístění větrné elektrárny s podmínkou dodržení maximální výšky VTE dle následujícího přehledu:

VE	Souřadnice VE – WGS 84		Pozemek - p.č., katastrální území	Max výška VTE n. t.
	východní délka	severní šířka		
1	15°38'47.45"	49°39'03.91"	p. č. 635/2, k. ú. Kojetín u Havlíčkova	166 m
2	15°39'02.63"	49°38'55.30"	p. č. 490/14, k. ú. Kojetín u Havlíčkova	165 m
1	15°32'04.17"	49°38'59.18"	p. č. 1351/1, k. ú. Veselý Žďár	180 m
2	15°32'54.22"	49°39'00.04"	p. č. 1364/1, k. ú. Veselý Žďár	198 m
1	15°35'29.88"	49°33'07.90"	p. č. 176/1, k. ú. Květnov	143 m

1) Ministerstvo obrany neviduje v řešené lokalitě inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení.

2) Území prověřovaného stavebního záměru se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany, ve kterém dle § 175 stavebního zákona je umístění a povolení stavby podmíněno

závazným souhlasným stanoviskem MO, a proto Ministerstvo obrany požaduje předložit projektovou dokumentaci zpracovanou v souladu s platnou legislativou včetně uvedení přesného počtu větrných elektráren, zaměření polohy ve WGS 84 nebo JTSK souřadnicích, nadmořské výšky pat větrných elektráren a jejich přesných rozměrů tzn. průměr rotoru, výška gondoly a maximální výška větrné elektrárny nad terénem v místě horní úvratě listů rotoru, která nepřesáhne výše určenou maximální možnou výšku VTE m nad terénem, k posouzení a vydání závazného stanoviska pro potřeby vedeného správního řízení.

Odůvodnění:

Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 36 v kontinuitě na § 317 stavebního zákona a se zákonem o zajišťování obrany ČR provedlo po obdržení vaší žádosti o vydání vyjádření dotčeného orgánu v rámci předprojektové přípravy předběžné vyhodnocení výše uvedené akce.

Ad 1) Ministerstvo obrany prověřilo evidenci technické infrastruktury v jeho vlastnictví a konstatuje, že v řešené lokalitě stavebního záměru Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru SM MO neeviduje inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení.

Ad 2) Daný stavební záměr je lokalizován v územích vymezených Ministerstvem obrany v souladu s § 175 stavebního zákona u stavebních úřadů (viz ÚAP – jev 119). Zpracovaná projektová dokumentace vašeho stavebního záměru musí být komplexně posouzena, aby mohlo být Ministerstvem obrany deklarováno v rámci závazného stanoviska vydaného pro potřeby vedeného řízení, že realizace stavebního záměru provedená v souladu s projektovou dokumentací, respektující požadavek dodržení maximální možné výšky VTE nenarušující vymezené území MO, neohrozí naplnění veřejného zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu.

Toto vyjádření Ministerstva obrany má charakter předběžné informace a je platné 1 rok ode dne vydání.

Kontaktní osoba: Bc. Zuzana Pernicová, tel. 973 445 760.

Ing. Lenka Martykánová
vedoucí oddělení ochrany územních zájmů
podepsáno elektronicky