

**Sekce majetková Ministerstva obrany**  
**odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru**  
Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

Čj. MO 217825/2024-1322  
Sp.zn. 172546/2024-1322-OÚZ-BR

Brno 12. března 2024

S&M Develop s.r.o.  
IČ 27534511  
Makovského náměstí 3147/2  
616 00 Brno

**Vyjádření pro přípravu projektové dokumentace**  
**Záměr výstavby větrných elektráren – Linhartice, parc. č. 3301, parc. č. 3356, k.ú. Linhartice**

Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce majetková, **Ministerstvo obrany**, ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“) a zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů, příslušné dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), **vydává**

**vyjádření**

**pro potřeby zpracování projektové dokumentace stavebního záměru umístění dvou větrných elektráren o celkové výšce 220 m nad terénem.**

VE	Souřadnice VE – WGS 84		Pozemek - p.č., katastrální území
	východní délka	severní šířka	
1	16°42'27,69''	49°45'57,00''	parc. č. 3301, k.ú. Linhartice
2	16°42'43,75''	49°45'42,33''	parc. č. 3356, k.ú. Linhartice

1) Ministerstvo obrany neviduje v řešené lokalitě inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení.

2) Území prověřovaného stavebního záměru se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany, ve kterém dle § 175 stavebního zákona je umístění a povolení stavby podmíněno závazným souhlasným stanoviskem MO, a proto Ministerstvo obrany **požaduje předložit projektovou dokumentaci zpracovanou v souladu s platnou legislativou včetně uvedení přesného počtu větrných elektráren, zaměření polohy ve WGS 84 nebo JTSK souřadnicích, nadmořské výšky pat větrných elektráren a jejich přesných rozměrů tzn. průměr rotoru, výška gondoly a maximální výška větrné elektrárny nad terénem v místě horní úvratě listů rotoru, která nepřesáhne výše určenou maximální možnou výšku VTE 220 m nad terénem,** k posouzení a vydání závazného stanoviska ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) stavebního zákona pro potřeby vedeného správního řízení.

Odůvodnění:

Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona a se zákonem o zajišťování obrany ČR provedlo po obdržení vaší žádosti o vydání vyjádření dotčeného orgánu v rámci předprojektové přípravy předběžné vyhodnocení výše uvedené akce.

Ad 1) Ministerstvo obrany prověřilo v souladu s § 161 stavebního zákona evidenci technické infrastruktury v jeho vlastnictví a konstatuje, že v řešené lokalitě stavebního záměru Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru SM MO neeviduje inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení.

Ad 2) Daný stavební záměr je lokalizován v územích vymezených Ministerstvem obrany v souladu s § 175 stavebního zákona u stavebních úřadů (viz ÚAP – jev 119). Zpracovaná projektová dokumentace vašeho stavebního záměru musí být komplexně posouzena, aby mohlo být Ministerstvem obrany deklarováno v rámci závazného stanoviska vydaného pro potřeby vedeného řízení, že realizace stavebního záměru provedená v souladu s projektovou dokumentací neohrozí naplnění veřejného zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu.

**Toto vyjádření Ministerstva obrany má charakter předběžné informace a je platné 1 rok ode dne vydání.**

Kontaktní osoba: Mgr. Dana Kohoutová, tel. 973 445 782.

Ing. Lenka Martykánová  
vedoucí oddělení ochrany územních zájmů  
v zastoupení  
Ing. Martin Stančák  
podepsáno elektronicky

V další korespondenci, týkající se výše uvedené věci, uvádějte odkaz na sp. zn.: 169639/2024-1322-OÚZ-BR tohoto vyjádření Ministerstva obrany vydaného v rámci předprojektové přípravy.

Adresa pro doručování:

Ministerstvo obrany,  
Sekce majetková,  
odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru,  
oddělení ochrany územních zájmů  
pracoviště OÚZ Brno  
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno, IČO: 60162694