

**Sekce majetková Ministerstva obrany**  
**odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru**

Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

Čj.MO 606582/2025-1322

Praha 2. července 2025

Sp.zn.: 193647/2025-1322/OÚZPHA

Beneš Energo s. r. o.  
Rostislav Beneš  
Mizerova 605  
513 01 Semily

**Závazné stanovisko Ministerstva obrany**

**Stavba větrné elektrárny na pozemku p. č. 1649, k. ú. Rataje u Vlašimi**

Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce majetkové **Ministerstva obrany**, v souladu se zmocněním v § 36 odst. 1 v kontinuitě na § 317 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále jen „stavební zákon“), dle zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky a ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), **vydává** ve smyslu stavebního zákona pro potřeby vedeného řízení

**souhlasné závazné stanovisko**

**k výstavbě větrné elektrárny (dále jen „VTE“) za dodržení níže uvedené lokalizace**

VTE	Souřadnice VTE – WGS		Pozemek - parc. č. / katastrální území	Výška VTE v metrech nad terénem
VTE 1	1089556.151	710377.066	1649/Rataje u Vlašimi	199,75

**a tak, jak byl doložen v písemné a grafické dokumentaci při dodržení následujících podmínek :**

- Rotorové listy, gondola a stožár větrné elektrárny budou opatřeny šedým nátěrem RAL 7035 nebo RAL 7038.
- Konce rotorových listů (1/7 délky rotorového listu) a stožár větrné elektrárny (obvodový kruh o šířce 3 m od výšky 40 do 43 m nad terénem) bude opatřen červeným nátěrem RAL 3020.
- Stožár větrné elektrárny bude v nejvyšším bodě (na gondole) opatřen 2 ks duálními překážkového návěstidla střední svítivosti typu A (bílé zábleskové) a typu B (červené zábleskové), kde jeho zdvojení bude sloužit jako záloha.

- Překážkové návěstidlo střední svítivosti typu B musí být v činnosti 30 min. před západem slunce a 30 min. po jeho východu. Pro zapnutí a vypnutí překážkového návěstidla střední svítivosti typu B,
- včetně přepínání na alternativní překážkové návěstidlo střední svítivosti typu A, a naopak, musí být použito soumrakové čidlo přepínající při limitní hodnotě světelné citlivosti 50 lux.
- V polovině výšky stožáru větrné elektrárny budou instalována nejméně tři mezilehlá překážková návěstidla nízké svítivosti typu E (červené zábleskové).
- Záblesk všech překážkových návěstidel musí být synchronizovaný. Musí být zajištěna funkčnost vyzařovacích charakteristik překážkových návěstidel se zamezením jejich překrývání listy rotoru větrné elektrárny v provozním i stacionárním režimu.
- Použitá překážková návěstidla musí být schválena Ministerstvem obrany nebo Úřadem pro civilní letectví pro použití ve vojenském, resp. civilním letectví.
- Předložená projektová dokumentace na stavbu větrných elektráren je z hlediska ochrany zájmů vojenského letectví posuzována jako jeden funkční celek. Proto při každé změně počtu, rozmístění a výškových parametrů větrných elektráren pozbývá toto stanovisko platnosti a z důvodu zachování bezpečnosti letového provozu je nezbytné vyžádat si nové stanovisko Ministerstva obrany.

#### **Požadujeme ihned po vztyčení větrné elektrárny o zaslání:**

- geodetického zaměření větrné elektrárny,
- potvrzení investora o tom, že stavba je opatřena denním a nočním výstražným překážkovým značením, které je nutné realizovat ihned po jejím vztyčení bez časové prodlevy,
- fotografie větrné elektrárny a překážkového značení,
- kontaktní adresu a telefonní spojení na správce zodpovědného za nepřetržitý provoz a stav překážkového značení a aktualizaci případných změn.

#### **Odůvodnění**

Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 36 odst. 1 v kontinuitě na § 317 odst. 2 stavebního zákona a zákona o zajišťování obrany ČR provedlo po obdržení vaší žádosti o vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu vyhodnocení předloženého záměru, prověřilo evidenci technické infrastruktury v jeho vlastnictví. Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru sekce majetkové Ministerstva obrany neeviduje inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení, které by byly s daným stavebním záměrem v kolizi.

Daný stavební záměr je lokalizován v územích vymezených Ministerstvem obrany v souladu s § 36 odst. 1 v kontinuitě na § 317 odst. 2 stavebního zákona u stavebních úřadů. Tato vymezená území Ministerstva obrany jsou shodná s údaji o území poskytovanými Ministerstvem obrany pro ÚAP a jejich součástí jsou podrobné specifikace podmínek ve vymezeném území Ministerstva obrany a zákonná určení.

Žádost byla posouzena v souladu s ustanoveními § 41 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví. Stavba větrné elektrárny VTE 1 nebude bránit letovému provozu a ani ohrožovat jeho bezpečnost.

Ministerstvo obrany konstatuje, že předložený stavební záměr není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany a nekoliduje s ochranou zájmů Ministerstva obrany (viz ÚAP - jev 119) za předpokladu respektování výše uvedených podmínek.

**Toto závazné stanovisko Ministerstva obrany je platné 5 let a musí být vyžádáno znovu, nebude-li během této doby stavba zahájena nebo dojde-li ke změnám v umístění, výšce nebo rozsahu stavby.**

Kontaktní osoba: Renata Leniková, tel. 973214113.

Ing. Lenka Martykánová  
vedoucí oddělení ochrany územních zájmů  
v zastoupení  
Ing. Martin Stančák  
podepsáno elektronicky