

Sekce majetková Ministerstva obrany
odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru

Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

Čj. MO 898244/2025-1322
Sp.zn.: 200937/2025-1322/OÚZBR

Brno 9. října 2025

NOHO Anenská Studánka s.r.o.
IČ: 21017565
Pražská třída 839
500 04 Hradec Králové

Závazné stanovisko Ministerstva obrany

VTE Anenská Studánka, k.ú. Anenská Studánka, k.ú. Opatov v Čechách, k.ú. Česká Třebová, k.ú. Semanín, k.ú. Třebovice

Ministerstvo obrany, sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru ve smyslu ustanovení § 36 v kontinuitě na § 317 odst. 2 a § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako věcně a místně příslušný ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), a v souladu s Rozkazem ministryně obrany č. 27/2024 – Zabezpečení územního plánování v působnosti Ministerstva obrany, v platném znění, **vydává**

souhlasné závazné stanovisko

k záměru výstavby čtyř větrných elektráren v k.ú. Anenská Studánka s podmínkou dodržení celkové maximální výšky dle následujícího přehledu

VTE	Souřadnice VE – WGS 84		Pozemek - p.č., katastrální území	Maximální výška VTE n. t.
	východní délka	severní šířka		
VA1	16.5358657°	49.8586261°	p.č. 158/1, k.ú. Anenská Studánka	219,5 m
VA2	16.5429159°	49.8582754°	p.č. 272, k.ú. Anenská Studánka	199,15 m
VB1	16.5555172°	49.8450389°	p.č. 452/24, k.ú. Anenská Studánka	179,8 m
VB2	16.5513320°	49.8410299°	p.č. 498, k.ú. Anenská Studánka	168,91 m

a dále tak, jak byl doložen v písemné a grafické dokumentaci při dodržení následujících podmínek:

- Rotorové listy, gondola a horní 2/3 nosného stožáru větrné elektrárny budou opatřeny bílým nátěrem RAL 9003.

- Stožár větrné elektrárny bude v nejvyšším bodě (na gondole) opatřen 2 ks duálního překážkového návěstidla střední svítivosti typu A (bílé zábleskové) a typu B (červené zábleskové), kde jeho zdvojení bude sloužit jako záloha.

- Překážkové návěstidlo střední svítivosti typu B musí být v činnosti 30 min. před západem slunce a 30 min. po jeho východu. Pro zapnutí a vypnutí překážkového návěstidla střední svítivosti typu B, včetně přepínání na alternativní překážkové návěstidlo střední svítivosti typu A, a naopak, musí být použito soumrakové čidlo přepínající při limitní hodnotě světelné citlivosti 50 lux.

- V polovině výšky stožáru větrné elektrárny budou instalována nejméně tři mezilehlá překážková návěstidla nízké svítivosti typu E (červené zábleskové).

- Záblesk všech překážkových návěstidel musí být synchronizovaný, zároveň musí být i synchronizovaný s ostatními překážkovými návěstidly na větrných elektrárnách v lokalitě Anenská Studánka. Musí být zajištěna funkčnost vyzařovacích charakteristik překážkových návěstidel se zamezením jejich překrývání listy rotoru větrné elektrárny v provozním i stacionárním režimu.

- Použitá překážková návěstidla musí být schválena Ministerstvem obrany nebo Úřadem pro civilní letectví pro použití ve vojenském, resp. civilním letectví.

Předložená projektová dokumentace na stavbu větrných elektráren je z hlediska ochrany zájmů vojenského letectví posuzována jako jeden funkční celek. Proto při každé změně počtu, rozmístění a výškových parametrů větrných elektráren pozbývá toto stanovisko platnosti a z důvodu zachování bezpečnosti letového provozu je nezbytné vyžádat si nové stanovisko Ministerstva obrany.

Požadujeme ihned po vztyčení větrné elektrárny o zaslání:

- geodetického zaměření větrné elektrárny,
- potvrzení investora o tom, že stavba je opatřena denním a nočním výstražným překážkovým značením, které je nutné realizovat ihned po jejím vztyčení bez časové prodlevy,
- fotografie větrné elektrárny a překážkového značení,
- kontaktní adresu a telefonní spojení na správce zodpovědného za nepřetržitý provoz a stav překážkového značení a aktualizaci případných změn.

Doručovací adresa pro zaslání dokumentů:

Sekce majetková Ministerstva obrany

Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru

Tychonova 1

160 01 Praha 6

Datová schránka: hjyaavk

Odůvodnění:

Ministerstvo obrany ve smyslu ustanovení § 36 v kontinuitě na § 317 odst. 2 a § 334a zákona č. 283/2021 Sb., nového stavebního zákona a zákona o zajišťování obrany ČR provedlo po obdržení vaší žádosti o vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu vyhodnocení předloženého záměru, prověřilo evidenci technické infrastruktury v jeho vlastnictví. Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru SM MO neeviduje inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení, které by byly s daným stavebním záměrem v kolizi.

Daný stavební záměr je lokalizován v územích vymezených Ministerstvem obrany u stavebních úřadů. Tato vymezená území Ministerstva obrany jsou shodná s údaji o území poskytovanými Ministerstvem obrany pro ÚAP a jejich součástí jsou podrobné specifikace podmínek ve vymezeném území Ministerstva obrany a zákonná určení. Po posouzení stavebního záměru odbornými složkami Ministerstvo obrany konstatuje, že předložený stavební záměr není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany za předpokladu dodržení výše uvedených podmínek, které zajistí nenarušení funkčnosti zařízení důležitého pro obranu státu (viz ÚAP – jev 102a). Stavební záměr nekoliduje s ochranou dalších zájmů Ministerstva obrany (viz ÚAP - jev 119).

Realizace stavebního záměru neohrozí naplnění veřejného zájmu ve smyslu zajištění obrany a bezpečnosti státu pouze za předpokladu plného respektování a splnění výše uvedených podmínek Ministerstva obrany, které **musí být z důvodu ochrany veřejného zájmu uvedeny v rozhodnutí stavebního úřadu**, které bude doručeno Ministerstvu obrany v jednom výtisku. Dále je požadováno, aby tyto podmínky byly uvedeny v projektu a ve stavebním deníku a byli s nimi seznámeni odpovědní pracovníci dodavatelské firmy a investora.

Toto závazné stanovisko Ministerstva obrany je platné 5 let a musí být vyžádáno znovu, nebude-li během této doby stavba zahájena nebo dojde-li ke změnám v umístění, výšce nebo rozsahu stavby.

Kontaktní osoba: Bc. Zuzana Pernicová, tel. 973 445 760.

Ing. Lenka Martykánová
vedoucí oddělení ochrany územních zájmů
podepsáno elektronicky